



**Požárně technické vlastnosti hmot  
STUPEŇ HOŘLAVOSTI STAVEBNÍCH HMOT ČSN 73 0823**

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Flammability building materials

Tato norma uvádí stupeň hořlavosti vybraných stavebních hmot a výrobků z nich pro obor požární bezpečnosti staveb. Zahrnuje stavební hmoty a výrobky, pro něž platí závazné technické normy nebo technické podmínky a jejichž hořlavost byla v době zpracování normy prověřena zkouškou podle ČSN 73 0862 1/.

**1.** Stupeň hořlavosti stavebních hmot a výrobků uvedených v normě byl stanoven zkouškou podle ČSN 73 0862. Na základě požadavků této normy se stavební hmoty (výrobky) třídí do stupňů hořlavosti:

- A - nehořlavé,
- B - nesnadno hořlavé,
- C1 - těžce hořlavé,
- C2 - středně hořlavé,
- C3 - lehce hořlavé.

Poznámka: stavební hmoty, které jsou podle ČSN 73 0861 2) nehořlavé, jsou v tabulce označeny hvězdičkou.

**2.** Stupeň hořlavosti stavebních hmot a výrobků, které nejsou v normě uvedeny, je třeba prokázat zkouškou podle ČSN 73 0862 (popř. podle ČSN 73 0861).3)

---

<sup>1)</sup> ČSN 73 0862 ze dne 17.6.1980.

<sup>2)</sup> ČSN 73 0861 ze dne 14.5.1979.

<sup>3)</sup> V současné době zkoušky provádí Výzkumný ústav pozemních staveb Praha, odloučené pracoviště Veselí nad Lužnicí.

ČSN 73 0823  
z 2.2.1972

Účinnost od:  
01.04.1984

31046

---

**-- Vynechaný text --**