

## STANOVENÍ

### OBJEMOVÉ HMOTNOSTI PÓROBETONU

Všeobecná ustanovení

ČSN 73 1351

část 1

Определения объемной массы ячеистого бетона. Общие положения  
Determination of volume mass of aerated concrete, Common regulations

Tato norma platí pro stanovení objemové hmotnosti pórobetonu. Navazuje na ČSN 73 1290 a ČSN 73 1350 část 1.

#### 1 NÁZVOSLOVÍ

1. 1 Okamžitá zkušební vlhkost pórobetonu - vlhkost zkušebního tělesa při stanovení určité fyzikální vlastnosti stanovená bezprostředně před nebo po provedené zkoušce.

#### 2 VŠEOBECNĚ

2. 1 Při zkouškách úředních a rozhodčích se stanovení objemové hmotnosti provádí gravimetricky podle ČSN 73 1351 část 2.

2. 2 Při závazném stanovení objemové hmotnosti u zkoušek prototypových a při zkouškách průkazných a kontrolních výrobních se stanovení objemové hmotnosti může provádět gravimetricky nebo nepřímo výpočtem z okamžité zkušební vlhkosti u každého zkušebního tělesa podle ČSN 73 1351 část 2 event. část 3.

2. 3 Při informativním stanovení objemové hmotnosti u zkoušek prototypových je nutné provádět stanovení okamžité zkušební vlhkosti nejméně na jedné zkušební sadě. Tento výsledek bude sloužit k nepřímému stanovení objemové hmotnosti zbývajících zkušebních sad.

2. 4 Při zkouškách studijních určí způsob stanovení objemové hmotnosti zadavatel.

2. 5 Ustanovení ČSN 73 1351 části 1, 2 a 3 platí pro druhy zkoušek uvedené v ČSN 73 1350 část 1.

Nahrazuje: Viz DODATEK

Účinnost od: 1. 12. 1991

31102