

MDT 666. 973. 6-41: 620. 17 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 19. 12. 1986

ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY PÓROBETONOVÝCH STAVEBNÍCH DÍLCŮ

ČSN 73 2034

Испытание нагрузкой строительных элементов из ячеистого бетона

Loading tests of celular concrete building elements

Tato norma platí pro přípravu, provádění a vyhodnocování krátkodobých zatěžovacích zkoušek nezabudovaných stavebních dílců z pórobetonu (dále jen dílců) navržených na staticky působící zatížení I)

Tato norma neplatí pro zatěžovací zkoušky celostěnových spínaných dílců.

Tato norma navazuje na ČSN 73 1221, ČSN 73 2030, ČSN 73 2031 a ČSN 73 2033.

1. NÁZVOSLOVÍ A ZNAČKY 1. 1. Názvosloví

1. 1. 1. Zatěžovací zkouška - zjištění únosnosti (viz čl. 1. 1. 7) a použitelnosti (viz čl. 1. 1. 9) zatěžováním zkušebních vzorků dílce (dále jen vzorků).

1. 1. 2. Zkušební vzorek - dílec odebraný z celkového množství dílců stejného druhu, schopný je při zkouškách spolehlivě zastoupit.

1. 1. 3. Zkušební zatížení - zatížení, kterým se působí na vzorek, aby bylo možno použít předepsaných kritérií posouzení vzorku podle výsledků zatěžovací zkoušky.

1. 1. 4. Z á k l a d n í z a t í ž e n í - zatížení, které vyvozuje v rozhodujícím průřezu zkoušeného vzorku stejné vnitřní síly (normálovou sílu, posouvající sílu, ohybový nebo krouticí moment) jako zatížení provozní.

1) Za staticky působící zatížení se považuje takové zatížení, které nezpůsobuje kmitání dílce (viz ČSN 73 0035).

Nahrazuje: Viz DODATEK

Účinnost od: 1. 4. 1988

31141