



**PROVÁDĚNÍ KOMÍNŮ A KOUŘOVODŮ
A PŘIPOJOVÁNÍ SPOTŘEBIČŮ PALIV**

ČSN 73 4210

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Construction of chimneys and flue-gas ducts and connecting of fuel consumers

Tato norma platí pro provádění komínů a kouřovodů navržených podle ČSN 73 4201 a pro provádění rekonstrukcí a modernizací stávajících komínů a kouřovodů navržených podle dříve platných norem a pro provoz a zkoušení těchto komínů a kouřovodů a pro připojování spotřebičů paliv k nim.

Komíny, které byly navrženy před účinností ČSN 73 4201 mohou být provedeny podle ČSN 73 4205 z 31. 5. 1967 nejdéle jeden rok po nabytí účinnosti této normy.

Tato norma neplatí pro provádění komínů navržených podle ČSN 73 4110, ČSN 73 4111, ON 73 4116 a pro připojování spotřebičů k nim.

Norma se nevztahuje na připojování uzavřených spotřebičů paliv.

Názvy použité v této normě stanoví ČSN 73 4201.

I. VŠEOBECNĚ

1. Nové komínky a kouřovody a rekonstrukce a modernizace stávajících komínů a kouřovodů se provádí podle dokumentace staveb¹⁾ nebo podle technologického předpisu (např. výrobce komínů) v souladu s ustanoveními této normy²⁾.

Kouřovody spotřebičů paliv do jmenovitého výkonu 50 kW se mohou provádět bez dokumentace.

2. Rekonstrukce, popř. modernizace stávajícího komína s použitím komínové vložky musí být prováděna podle příslušného technologického předpisu.

¹⁾ Vyhláška SK VTRI č. 5/1987 Sb.

²⁾ Vyhláška MV ČSR č. 111/1981 Sb. a vyhláška MV SSR č. 50/1983 Sb. S ohledem na tuto vyhlášku se doporučuje před započítím stavby konzultovat návrh komína, kouřovodu a připojení spotřebiče paliv s kominickým podnikem, který bude komín schvalovat.

Nahrazuje viz Dodatek

Účinnost od:
1.6.1989

31172

-- Vynechaný text --