



**OZNAČOVANIE PODZEMNÝCH VEDENÍ
VÝSTRAŽNÝMI FÓLIAMI**

Nezobraziteľný cizojazyčný text!

Designation of underground

cables and pipes by warning

foils

Táto norma platí pre označovanie podzemných vedení (káblov a potrubí uložených v zemi) výstražnými fóliami.

Povinnosť a rozsah označovania podzemných vedení určujú

príslušné normy jednotlivých druhov podzemných vedení¹⁾.

I. NÁZVOSLOVIE

1. Výstražná fólia - súvislý pás z plastov, ktorý

upozorňuje na prítomnosť určitého druhu podzemných vedení, ale neposkytuje mechanickú ochranu.

II. TECHNICKÉ POŽIADAVKY

Materiál a požadované vlastnosti fólie

2. Ako výstražné fólie sa používajú fólie vyrobené z polyetylénu, polypropylénu alebo iného materiálu obdobných vlastností s farebnou a mechanickou stálosťou zodpovedajúcou najmenej dobe životnosti označovaného podzemného vedenia.

Fólie musia byť perforované, sieťované alebo ináč upravené tak, aby nedochádzalo k hromadeniu presiaknutej vody.

3. Šírka fólie sa volí tak, aby presahovala šírku podzemného vedenia, príp. šírku súbežne položených podzemných vedení najmenej 40 mm na obe strany od vonkajších okrajov podzemného vedenia.

Hrúbka fólie musí byť najmenej 0,6 mm.

¹⁾ Uvedené v Dodatku

Nahrádza ČSN 73 6006
z 18.12.1968

Účinnosť od:
1.9.1991

31179

-- Vynechaný text --