



**UTESŇOVANIE LIATINOVÉHO POTRUBIA
VNÚTORNEJ KANALIZÁCIE**

ČSN 73 6730

Nezobraziteľný cizojazyčný text!

Scaling of cast iron pipes of the building drainage

Táto norma platí pre utesňovanie hrdlových liatinových kanalizačných rúr a tvaroviek vyrábaných podľa ČSN 13 2100, ktoré slúžia na odvádzanie splaškových a dažďových odpadových vôd podľa ČSN 73 6760.

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

- 1.** Hrdlové spoje liatinových kanalizačných rúr a tvaroviek musia vyhovovať ustanoveniam ČSN 73 6760.
- 2.** Používané tesniace materiály musia vyhovovať príslušným technickým normám alebo technickým podmienkam, uvedeným v Dodatku.
- 3.** Skúšanie vnútornej kanalizácie predpisuje ČSN 73 6760.
- 4.** Pre utesňovacie práce platia bezpečnostné predpisy uvedené v Dodatku.

II. POUŽÍVANÉ TESNIACE MATERIÁLY

- 5.** Hrdlové spoje liatinového kanalizačného potrubia sa utesňujú vo dvoch materiálových vrstvách.

a) Prvá vrstva:

aa) impregnovaný konopný povrazec, ktorý je zložený z mierne stáčavých vlákien zbavených zvyškov pazderia. Požadovaná rovnomerná impregnácia sa dosiahne jantárovým karbolínom (prípadne s prísadou dechtu na báze dreva). Impregnácia komenouhožným dechtom sa nedovožuje,

ab) neimpregnovaný konopný povrazec rovnakej kvality. Používa sa len pri prechode z PVC na liatinu.

b) Druhú vrstvu tvorí jeden z nasledujúcich materiálov:

ba) azbest triedy 5 alebo 6 podľa ON 72 1760,

Nahrazuje ČSN 73 2255
z 27.7.1959

Účinnosť od:
1.8.1988

31205

-- Vynechaný text --