

VODOJEMY



Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Waterreservoirs

Tato norma platí pro navrhování a provoz vodojemů (zemních i věžových), které jsou součástí veřejných vodovodů pro zásobování pitnou vodou.

I. NÁZVOSLOVÍ

Pro názvosloví používané v této normě platí ČSN 73 6510 a ČSN 73 6521, ze které jsou uvedeny pouze základní termíny a jejich definice.

1. Vodojem - samostatný objekt pro akumulaci vody skládající se ze dvou nebo více nádrží a z jedné nebo více manipulačních komor.

Vodojem s jednou nádrží se navrhuje výjimečně v odůvodněných případech.

2. Zemní vodojem - vodojem se dnem pod přirozenou nebo plánovanou kótou terénu, obvykle se zasypanými nádržemi a zpravidla i částečným obsypem manipulační komory.

3. Věžový vodojem - vodojem umístěný na nosné konstrukci.

4. Maximální hladina - hladina vody v nádrži vodojemu, při odtoku největšího stanoveného množství vody přelivem.

5. Minimální hladina - hladina vody v nádrži vodojemu omezující dolní úroveň využitelného objemu vody v nádrži. Minimální hladina se uvažuje v úrovni horní hrany konstrukce dna.

ČSN 73 6630
z 20.9.1972

Účinnost od:
01.07.1986

32630

-- Vynechaný text --