

2006

Požární bezpečnost staveb - Budovy
zdravotnických zařízení a sociální péče

ČSN 73 0835

Fire protection of buildings - Buildings for sanitary matters and social care

Sécurité des bâtiments contre l'incendie - Bâtiments sanitaires et sociale social

Brandsicherheit der Bauten - Bauliche Anlagen für Gesundheitspflege und Sozialpflege

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 0835 z dubna 1996.



© Český normalizační institut, 2006

75181

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

Strana 2

Obsah

Strana

1 Předmět normy

..... 4

2	Normativní odkazy	
		
	 4	
3	Termíny a definice	
		
	 4	
4	Všeobecně	
		
	 6	
5	Zdravotnická zařízení skupiny AZ	
	1.....	7
6	Zdravotnická zařízení skupiny AZ	
	2.....	8
7	Zdravotnická zařízení skupiny LZ	
	1.....	10
8	Zdravotnická zařízení skupiny LZ	
	2.....	12
9	Zařízení sociální péče - domy s pečovatelskou službou.....	18
10	Zařízení sociální péče - ústavy sociální péče.....	20
11	Zvláštní zdravotnická zařízení pro děti - kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti do 3 let.....	23
12	Zvláštní zdravotnická zařízení pro děti - jesle.....	24
Příloha A (normativní) Procentuální složení osob podle schopnosti pohybu a hodnoty nahodilého požárního zatížení		
	p_n	25
Příloha B (normativní) Výpočet přepravní kapacity evakuačních výtahů pro osoby neschopné samostatného pohybu.....		
		28

Změny proti předchozí normě

V porovnání s předchozí normou dochází k těmto změnám:

- požadavky na požární klasifikaci stavebních výrobků a konstrukcí staveb se stanovují v souladu s ČSN EN 13501-1, ČSN EN 13501-2 a v návaznosti na ČSN 73 0810:2005;
- upravují se požadavky na provedení evakuačních výtahů;
- u lůžkových částí zdravotnických zařízení se zpřesňují požadavky na provedení stavebních konstrukcí;
- nově se stanovují požadavky požární bezpečnosti pro zařízení sociální péče;
- v příloze A se nově specifikují jednotlivá zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče.

Citované předpisy

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. František Pelc, IČ 12661724

Technická normalizační komise: TNK 27 Požární bezpečnost staveb

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Radek ©paček

Strana 4

1 Předmět normy

Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových budov a prostorů, určených k poskytování zdravotní¹⁾ nebo sociální péče¹⁾, pro projektování změn staveb stávajících budov a prostorů zdravotnických zařízení nebo zařízení sociální péče a pro projektování změn staveb, jimiž se upravují objekty a prostory jiného účelu na objekty a prostory zdravotnických zařízení nebo zařízení sociální péče, pokud změny staveb vyžadují podle ČSN 73 0834 postup podle této normy.

Norma stanoví specifické požadavky požární bezpečnosti na objekty a prostory zdravotnických zařízení nebo zařízení sociální péče v návaznosti na ČSN 73 0802 a ČSN 73 0810, které platí i pro uvedené objekty a prostory, pokud nejsou zpřesněny či nahrazeny specifickými požadavky v této normě.

Tato norma neplatí pro provozy ve zdravotnických zařízeních nebo zařízeních sociální péče, které přímo nesouvisí s poskytováním zdravotnické nebo sociální péče (např. pro složky správní, hospodářsko provozní, sklady, garáže). Pro lůžkovou část lázeňských léčeben, ozdravoven, sanatorií a stacionářů platí ČSN 73 0833, pokud v těchto zařízeních nejsou pacienti neschopní samostatného pohybu (viz přílohu A).

-- Vynechaný text --