



OKNA A BALKÓNOVÉ DVEŘE
Metoda zjišťování vodotěsnosti

ČSN 74 6184

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Windows and French windows. Measurement method of water tightness

Tato norma platí pro všechna okna a balkónové dveře (dále jen okna) vyrobená z jakéhokoliv materiálu. Stanovuje metodu zjišťování vodotěsnosti okna. Pokud je součástí okna osazovací rám, zkouší se okno včetně tohoto rámu.

I. NÁZVOSLOVÍ

- 1.** Vodotěsnost - schopnost uzavřených oken zabránit průniku vody vlivem účinků hnaného deště.
- 2.** Průnik vody - tok vody na vnitřní stranu okna nebo oknem do místa jeho styku s obvodovou stěnou.
- 3.** Hnaný déšť - déšť, který účinkem větru nedopadá kolmo na horizontální povrch.
- 4.** Hustota hnaného deště, r_h , l. m⁻². h⁻¹ - plošná hustota objemového toku vody.
- 5.** Tlakový rozdíl - rozdíl tlaku vzduchu mezi dvěma prostory, jejichž přepážku tvoří měřené okno.
- 6.** Tlakový ráz - rychlá změna tlakového rozdílu z nulového na maximální a zpět. Změny tlakového rozdílu jsou delší než 1 s. Tlakový ráz trvá 10 s.

II. PODSTATÁ METODY

7. Podstatou metody je zjištění času, popř. tlakového rozdílu, při kterém nastane porušení vodotěsnosti okna.

Účinnost od:
1.12.1990

31217

-- Vynechaný text --