

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.040.01; 35.020 **Listopad 2013**

**Bezpečnost - Instalace s dálkovým napájením -
Bezpečnostní požadavky na stavbu a provoz
instalací informační technologie s dálkovým
napájením**

ČSN
ETSI EN 302 999
V1.2.1
87 4009

Safety - Remote Power Feeding Installations - Safety requirements for the erection and operation of information technology installations with remote power feeding

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy ETSI EN 302 999 V1.2.1:2013. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard ETSI EN 302 999 V1.2.1:2013. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma obsahuje bezpečnostní požadavky na stavbu instalací informační technologie s dálkovým napájením s provozním střídavým napětím přesahujícím 50 V (efektivní hodnota) nebo s provozním stejnosměrným napětím přesahujícím 120 V mezi vodiči a/nebo mezi vodičem a zemí. Platí navíc k EN 60950-1 a EN 60950-21 a obsahuje termíny, požadavky a zkoušky. Pokud jsou pro instalace a části instalací vhodné zvláštní normy, mají tyto přednost, například EN 60950-1 a EN 60950-21.

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

EN 60417-1:1999 nezavedena

EN 60900:2004 zavedena v ČSN EN 60900 ed. 2:2005 (35 9704) Práce pod napětím - Ruční nářadí používané do AC 1 000 V a DC 1 500 V

EN 60950-1 zavedena v ČSN EN 60950-1 ed. 2 (36 9060) Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky

EN 60950-21 zavedena v ČSN EN 60950-21 (36 9060) Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 21: Dálkové napájení

Směrnice ITU-T o ochraně telekomunikačních vedení před škodlivými vlivy elektrických silových a elektrifikovaných železničních vedení (svazek IV) nezavedeny

Doporučení ITU-T K.10 nezavedeno

POZNÁMKA Doporučení ITU-T jsou dostupná v Českém metrologickém institutu, Hvoždanská 3, 148 01 Praha 4.

Vypracování normy

Zpracovatel: MAREŠKA Praha, IČ 86983555, Ing. Antonín Mareška

Technická normalizační komise: TNK 96 Telekomunikace

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.